



•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Výbavuje/linka	Senica
2021/032 22.02.2021	OU-SE-OSZP-2021/003898-002	Ing. Katarína Nečasová	12. 03. 2021

Vec

O z n á m e n í e o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník POLEX, s.r.o., Hurbanova 522/18, 905 01 Senica, IČO: 34110691, v zastúpení firmou DIPA, s.r.o., Dr. I. Horváthia 887, 905 01 Senica, IČO: 36279188 požiadal dňa 23.02.2021 na OU Senica o vydanie stavebného povolenia pre objekty vodných stavieb „Senica IBV Topoľová - dokončenia 3. etapy, SO III – 2.04.1 Verejný vodovod, SO III-2.04.2 Verejná splašková kanalizácia, SO III-2.04.3 Dažďová kanalizácia“, ktoré sa uskutočnia na pozemkoch parc. č. 1407/171, 1407/8, 1407/69, 1407/166, 1407/167, 1407/168, 1407/169, 1407/170, 1407/172 v k. ú. Senica.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa § 73 vodného zákona, v súlade s § 61 stavebného zákona o z n a m u j e zahájenie konania vo veci vydania stavebného povolenia k predmetným stavbám a nariaďuje ústne pojednávanie

na deň 24. 03. 2021 o 09:00 hod.,

so zrazom pozvaných na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica (zasadačka na II. poschodí, č. dverí 92).

Účelom predmetných stavieb je zabezpečenie dodávky pitnej a protipožiarnej vody a odkanalizovanie pre obytnú zónu s 8 rodinnými domami a vybudovanie dažďovej kanalizácie pre odvodnenie uličného pásu pokračovania 3. etapy IBV Topoľová (cesta, príľahlý zelený pás, chodník).

Popis stavebno-technického riešenia:

SO III-2.04.1 Verejný vodovod
Dokončenie 3. etapy - RAD „V1-3,, - 0,1709 km
HDPE 110x6,6 mm PE100 RC dl. 170,9m
1 ks podzemný hydrant DN80
5 ks vodovodných prípojok LDPE 32x4,4 mm
1 ks vodovodná prípojka LDPE 63x8,6 mm (určená pre tri rodinné domy)